



Kreis: Soest
Kehrbezirks-Nr.:

Objekt Nr.

Datum

für Gebäude:

Feuerstättenbescheid

nach § 17 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) vom 26. November 2008
(BGBl. I S 2242), zuletzt geändert am 11. Juli 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Ergebnis der Feuerstättenschau vom . wird festgestellt, dass in o.a. Liegenschaft die nachstehend aufgeführten Anlagen betrieben werden. Diese Anlagen sind nach § 1 Abs. 1 der Verordnung über Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16.06.2009 (BGBl. I S. 1292) regelmäßig zu überprüfen. Nach § 1 SchfHwG sind Sie als Eigentümer der Anlagen verpflichtet, die Ausführung der angegebenen Arbeiten zu den vorgegebenen Terminen durch einen einschlägigen Schornsteinfegerbetrieb (§ 2 Abs. 1 und 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 SchfHwG) fristgerecht zu veranlassen.

| Nr. | Anlage (Art/Standort oder Verweis auf Anlage) | 1. Termin | 2. Termin | 3. Termin | 4. Termin | Rechtsgrundlage |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1 | Schornstein im rechten Gebäudeteil mitte Feststoff-Heizkessel im Keller Kellerraum für Kaminofen im EG Wohnzimmer | 01.01. bis 31.03. | 01.04. bis 30.06. | 01.10. bis 31.12. | | Reinigung gem. KÜO Anlage 1 Nr. 1.2 |
| 2 | Beratung der Betreiber von Festbrennstoffanlagen im Keller | bis 31.12.2014 | | | | 1.BImSchV §25 Abs.5 |
| 3 | Feststoff-Heizkessel im Keller Kellerraum | 01.09.2013 bis 30.11.2013 | 01.09.2015 bis 30.11.2015 | | | Messung gem. 1.BImSchV §15 Abs.1 |
| 4 | Abgasleitung (ohne Schacht) im rechten Gebäudeteil mitte für Gas-Heizkessel im Keller Kellerraum | 01.01. bis 31.03. | | | | Überprüfung gem. KÜO Anlage 1 Nr. 3.1 |
| 5 | Gas-Heizkessel im Keller Kellerraum | 01.07.2013 bis 30.09.2013 | 01.07.2015 bis 30.09.2015 | | | Messung gem. 1.BImSchV §15 Abs.3 Nr.2 |
| 6 | Gas-Heizkessel im Keller Kellerraum | 01.07. bis 30.09. | | | | Überprüfung gem. KÜO Anlage 1 Nr. 3.1 |

Termine ohne Jahresangabe bedeutet jährliche Ausführung.

Für den Erlass dieses Feuerstättenbescheides bin ich gemäß §17 SchfHwG zuständig.

Dieser Bescheid ist gem. § 24 Abs. 1 SchfG kostenpflichtig.

Begründung

Nach § 1 Absatz 1 SchfHwG sind Eigentümer eines Grundstücks oder einer kehr- und überprüfungspflichtigen Anlage verpflichtet, fristgerecht die Reinigung und Überprüfung von kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen, sowie die nach der jeweils geltenden Fassung der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1.